



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тамбовской области
Прокуратура г.Котовска
393170, Тамбовская область
г. Котовск, ул. Кирова 3-а
тел./ факс 4-24-94

16.01.2014 № 02-01-18-2013

Директору МБОУ ДОД «ДЮСШ
№2»
Меньших А.В.

г.Котовск, ул.Октябрьская, д.13

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
противопожарного законодательства,
о противодействии терроризму

Прокуратурой города Котовска 14.01.2014 по заданию прокуратуры Тамбовской области проведена проверка обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности учреждений образования, культуры. В ходе проверки МБОУ ДОД «ДЮСШ №2», расположенного по адресу: г.Котовск, ул.Октябрьская, д.13, выявлены нарушения противопожарного законодательства и законодательства о противодействии терроризму.

Согласно положениям ч.7 ст. 2 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер предупреждения терроризма.

Статья 2 Постановления Администрации Тамбовской области от 12 сентября 2007 №1013 «О повышении уровня антитеррористической защищенности исполнительных органов государственной власти области, органов местного самоуправления и иных организаций области» предусматривает комплекс мер предупреждения терроризма, которые должны обеспечивать руководители предприятий, учреждений и организаций, в том числе: внедрение технических средств видеонаблюдения, обеспечение достаточного уровня по физической защите и охране объекта, дающего возможность противостоять угрозам или действиям нарушителей.

Проведенная проверка показала, что МБОУ ДОД «ДЮСШ №2», состоящем из 4 корпусов, в котором обучаются 393 учащихся, не обеспечено камерами видеонаблюдения. Более того, на территории МБОУ ДОД «ДЮСШ №2» расположен стадион, на котором в зимнее время года эксплуатируется каток, посещаемый гражданами города. Вместе с тем, территория стадиона, являющаяся одним из наиболее востребуемых мест проведения досуга, как детей, так и взрослых, также не оснащена средствами видеонаблюдения.

При указанных обстоятельствах имеет место нарушение требований антитеррористической защищенности учреждения, законодательства о противодействии терроризма.

В ходе проверки установлены нарушения противопожарного законодательства.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Согласно требованиям пункта 33 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» (далее - ППРФ №390) при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). Вместе с тем на втором этаже здания манежа МБОУ ДОД «ДЮСШ №2», у эвакуационного выхода отсутствует лестница, обеспечивающая выход из здания. В данном случае имеет место нарушение проектных решений по пожарной безопасности, в результате чего эксплуатация эвакуационного выхода на втором этаже здания манежа МБОУ ДОД «ДЮСШ №2» не возможна.

В соответствии с п. 43 руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Как показала проверка, в здании манежа МБОУ ДОД «ДЮСШ №2» знаки, обозначающие пути эвакуации, и знак, обозначающий эвакуационный выход, отсутствуют. Также отсутствуют знаки на путях эвакуации в здании корпуса №1.

Кроме того, аварийный выход здания манежа, расположенный на первом этаже, и аварийный выход корпуса №1 МБОУ ДОД «ДЮСШ №2» не имеют эвакуационного освещения у аварийных выходов (установлено отсутствие осветительных приборов).

Руководителем учреждения, в нарушение п.14 ППРФ №390, также не обеспечено выполнение требований, предусмотренных Федеральным законом от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Так, на территории учреждения отсутствуют знаки о запрете курения. Вместе с тем, частью 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ установлено: запрещается курение табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг в области физической культуры и спорта. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения, требования к которому и к порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации

федеральным органом исполнительной власти (ч.5 ст.12 Федерального закона №15-ФЗ).

Таким образом, выявленные нарушения противопожарного законодательства и законодательства о противодействии терроризму в деятельности МБОУ ДОД «ДЮСШ №2» являются недопустимыми и свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей ответственными лицами учреждения и отсутствии должного контроля со стороны руководителя.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,


П Р Е Д Л А Г А Ю :

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры, направленные на устранение и недопущение впредь нарушений противопожарного законодательства, законодательства о противодействии терроризму.

2. Виновных лиц привлечь к дисциплинарной ответственности.

Представление подлежит обязательному рассмотрению с участием сотрудника прокуратуры г.Котовска. В месячный срок со дня поступления представления о принятых мерах должно быть письменно сообщено прокурору г.Котовска с приложением копии приказа о наказании.

Прокурор города
младший советник юстиции



В.Н. Ельцов